

ENR 54744 086 000 536 0912



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstooigmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi
AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 61 1

Form with fields: Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: Geert Vos; BTW nr: 772 053 276; Stroomleverancier: ELECTRA BE; Meter nr; Wijze van meting; VERSLAG nr; Lid nr; Installatie: Naam; Adres; Datum onderzoek; Eigenaar of aangestelde; Naam, Voornaam; Adres; Aanvrager.

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB
Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type:
Omschrijving aansluiting: anderszins Kabeltype: EXPO Doorsnede: 4 x 25 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen:
Type aardelektrode: LUS Spreidingsweerstand: 4,6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 750 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Table with 2 columns and 3 rows. Content: zie schema 1 in bijlage

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De hoofddifferentieel was - werd (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 14/12/2032 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 24
VISUM VAN DE KEURINGSEDELER: OK 14/10/2022
Voor de directeur-generaal Naam, Agentnr., Handtekening

15 001 0 2 18

CECOCODIENBIBLIEN